

MODIFICATIONS			
Indice	Dessiné	Contrôle	Approuvé
-	22.06.2023/JJJ	22.06.2023/NBS	22.06.2023/GMN
Version initiale			
a			
b			
c			
d			

ADOpte PAR LE CONSEIL COMMUNAL DE VUADENS

Vuadens, le

Le Syndic :

Le Secrétaire :

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DE 14 JOURS DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

No. ... du

Bulle, le 23.06.2023

L'ingénieur :




Commune de Vuadens

Mise en séparatif

Colombettes / Craux / Rue de la Chapelle

Plan de situation - Planche 4

CSD INGENIEURS+ INGÉNIEUR PAR NATURE		MISE A L'ENQUETE		Dessiné	22.06.2023 / JUJ	
CSD INGENIEURS SA Chemin des Moiseires 63 Case Postale 60 1630 Bulle www.csd.ch t +41 26 919 65 70 f +41 26 919 65 79 e bulle@csd.ch		Echelle	22.06.2023 / NBS	Contrôlé		
		1:500	Approuvé	22.06.2023 / GMN	Format	594x1050
		N° du mandat	Phase	Plan N°	Index	
		FCH010966.01	33	04	-	



Légende:

Existant :	Collecteur d'eaux mixte existant	Chéniaux existants
Réseau d'eau potable existant	Grilles-Chambres existantes	Grilles existantes
Réseau Amiante HS existant	Carénages existants	Réseau électrique (Groupe E) existant
Source existante - Tracé incertain	Réseau Swisscom existant	
Branchement EP - Tracé incertain		
Réseau GESA existant		
Supposé :	Tracé supposé d'eaux claires	Tracé supposé d'eaux usées
Projeté :		
Réseaux communaux - à la charge de la commune		
Collecteur d'eaux usées projeté	Conduite d'eau - Tuyau PE-pression SDR11 (S-5) PN 16 - Ø ext. 160mm Ø int. 130.8mm	
Collecteur d'eaux claires projeté	Zone de couverture BH projeté	
Grille d'eaux claires projeté		
Forage dirigé :		
FD	Conduite d'eau posée en FD	
Réseaux privés - à la charge des privés		
Collecteur d'eaux usées projeté	Réseaux privés - à la charge de la commune	
Collecteur d'eaux claires projeté	Collecteur d'eaux usées projeté	
	Collecteur d'eaux claires projeté	
	Branchement eau potable projeté	
Routage :		
Réfection de la route	Espace Réservé aux Cours d'Eau :	
Nœud pour infiltration des eaux de chaussée	Espace Réservé aux Eaux superficielles	Limites de constructions

